

Neuer Bericht



Firma Energie-SPAR-Quelle
Große Seestr. 108c
13086 Berlin
Telefon: 0171 7831048
E-Mail: info@energie-spar-
quelle.de

Gerät testo 875-2
Serien-Nr.: 2214688

Auftraggeber -Muster-
Messort:

Auftrag

Neuer Bericht


Datei: IV_00587.BMT

Datum: 09.10.2012

Objektivtyp: Standard 32°

Serien-Nr. Objektiv: 20278275

Uhrzeit: 06:04:05



Bildparameter:


Emissionsgrad: 0,95

Refl. Temp. [°C]: 6,0

Bildmarkierungen:

Messobjekte	Temp. [°C]	Emiss.	Refl. Temp. [°C]	Bemerkungen
Messpunkt 1	7,7	0,95	6,0	angekipptes Fenster
Messpunkt 2	3,9	0,95	6,0	Fenstersturz- Stahlträger-

Profillinie:



Bemerkungen:

P1 zeigt die unterschiedliche Nutzung der Räume.
z.B. Schlafzimmer - ältere Leute- bzw. Kinderzimmer

20.10.2012 , _____